



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFINI 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.11 DEL 07.07.2022

IL SINDACO

DATO ATTO

che in data odierna al prot. n. 2594 è pervenuta a mezzo pec la **comunicazione dell'A.S.L. TO3 S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione**, con la quale si segnala al Sindaco di Mompantero e al titolare del Rifugio La Riposa, signor Riccardo Di Bartolomeo, che gli esiti delle analisi su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 04/07/2022 presso il citato Rifugio hanno evidenziato il superamento dei valori del parametro batteriologico BATTERI COLIFORMI (22 UFC/100 ml), pertanto l'acqua erogata nell'esercizio NON E', al momento, IDONEA per il consumo umano e quindi NON PUO' ESSERE UTILIZZATA PER L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SE NON DOPO ADEGUATA BOLLITURA O PREVENTIVA DISINFEZIONE;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di garantire la salute pubblica e privata in merito al consumo di acqua nel suddetto Rifugio;

RITENUTO

di dover adottare, con carattere di immediatezza e di urgenza, azioni volte a prevenire il consumo e utilizzo dell'acqua batteriologicamente non pura;

VISTO

lo Statuto Comunale vigente;

VISTO

l'art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in merito ai poteri attribuiti al Sindaco

ORDINA

Al sig. DI BARTOLOMEO Riccardo, titolare del rifugio La Riposa, **il divieto di utilizzare l'acqua nell'esercizio per l'attività di ristorazione se non dopo adeguata bollitura o preventiva disinfezione,** e di provvedere a sua cura e responsabilità a:

- individuare le cause del superamento dei valori di parametro;
- attuare interventi necessari all'eliminazione dell'inquinamento, nello specifico pulizia e disinfezione di tutte le componenti dell'impianto, ed eventualmente un sistema di disinfezione;

- procedere all'effettuazione di analisi in regime di autocontrollo;
- effettuare i lavori necessari al ripristino delle condizioni di igiene e potabilità dell'acqua erogata nel Rifugio, dandone al termine adeguata comunicazione all'ASL TO3 S.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE – Via Balegno 6 – RIVOLI e a questo Comune.

DISPONE

l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale, la notifica al sig. DI BARTOLOMEO Riccardo, e l'invio per opportuna conoscenza e adempimenti al Direttore dell'U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL TO3.

COMUNICA

La presente Ordinanza verrà revocata ad avvenuto ripristino dei requisiti di qualità, come fissati dal D.Lgs 31/01 e s.m.i. per l'acqua destinata al consumo umano e a seguito di apposita conferma da parte della ASL TO3.

Si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



IL SINDACO
Davide Gastaldo